

Nº	CIRCUITO	POT. (VA)	(VOLTS)	FD	(A)	Fase R	Fase S	Fase T
A1, B1	Iluminação - Recepção e Frente	700	220	0,8	3,2	3,2		
C, D, E	Iluminação - ADM, Sanitário PCD F, M	480	220	0,8	2,2		2,2	
O, P	Iluminação - Sala Psico e Assist. Social	320	220	0,8	1,5		1,5	
F, L	Iluminação - Almoxarifado e Corredor	560	220	0,8	2,5			2,5
G, H, I	Iluminação - Banho funcionários, copa e área serviço	360	220	0,8	1,6		1,6	
N, M	Iluminação - Atendimento Coletivo 01 e Externa	400	220	0,8	1,8	1,8		
J	Iluminação - Atendimento Coletivo 02	580	220	0,8	2,6			2,6
2	Recepção - TUG	3000	220	0,8	13,6	13,6		
3	Administração - TUG	2500	220	0,8	11,4		11,4	
4	Sala Psicóloga - TUG	3000	220	0,8	13,6			13,6
5	Sala Assist. Social - TUG	3000	220	0,8	13,6	13,6		
6	Sanit. PCD F, M, Almoxarifado e Corredor	2200	220	0,8	10,0			10,0
7	Banho Funcionários e Área Serviço	1100	220	0,7	5,0		5,0	
8	Copa	3000	220	0,75	13,6		13,6	
9	At. Coletivo 02	1200	220	0,8	5,5			5,5
10	Chuveiro - TUE	5500	220	1	25,0	25,0		
11	TUE - Ar Condicionado - RECEPÇÃO	3000	220	1	13,6		13,6	
12	TUE - Ar Condicionado - ADM	1400	220	1	6,4			6,4
13	TUE - Ar Condicionado - Sala Psico	1100	220	1	5,0			5,0
14	TUE - Ar Condicionado - Sala Assist. Social	1100	220	1	5,0	5,0		
15	TUE - Ar Condicionado - Almoxarifado	1100	220	1	5,0			5,0
16	TUE - Ar Condicionado - Atendimento Coletivo 01	3000	220	1	14,0			14,0
17	TUE - Ar Condicionado - Atendimento Coletivo 02	3000	220	1	14,0		14,0	
					<b>TOTAL</b>	<b>62,3</b>	<b>62,9</b>	<b>64,6</b>