

Nº	CIRCUITO	(VA)	(V)	FASES	FD	(A)	FCT	FCA	FCT.A	(A)CABO	Ic cabo	FIO (mm²)	In disj	In.1,45	Iz.1,45	DR	L(m)	V%.mm²	%V MAX.
1.1	Iluminação - Recepção e Frente	700	220	1	0,8	3,2	0,87	0,8	0,7	17,5	12,2	1,5	10	14,5	17,7	20	29	0,4	4
1.2	Iluminação - ADM, Sanitário PCD F, M	480	220	1	0,8	2,2	0,87	0,8	0,7	17,5	12,2	1,5	6	8,7	17,7	20	29	0,2	4
1.3	Iluminação - Sala Psico e Assist. Social	320	220	1	0,8	1,5	0,87	0,8	0,7	17,5	12,2	1,5	6	8,7	17,7	20	29	0,2	4
1.4	Iluminação - Almoxarifado e Corredor	560	220	1	0,8	2,5	0,87	0,8	0,7	17,5	12,2	1,5	6	8,7	17,7	20	29	0,3	4
1.5	Iluminação - Banho funcionários, copa e área serviço	360	220	1	0,8	1,6	0,87	0,8	0,7	17,5	12,2	1,5	6	8,7	17,7	20	29	0,2	4
1.6	Iluminação - Atendimento Coletivo 01	400	220	1	0,8	1,8	0,87	0,8	0,7	17,5	12,2	1,5	6	8,7	17,7	20	29	0,2	4
1.7	Iluminação - Atendimento Coletivo 02	580	220	1	0,8	2,6	0,87	0,8	0,7	17,5	12,2	1,5	6	8,7	17,7	20	29	0,3	4
2	Recepção - TUG	3000	220	1	0,8	13,6	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	16,5	0,9	4
3	Administração - TUG	2500	220	1	0,8	11,4	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	19	0,8	4
4	Sala Psicóloga - TUG	3000	220	1	0,8	13,6	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	15	0,8	4
5	Sala Assist. Social - TUG	3000	220	1	0,8	13,6	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	17,5	0,9	4
6	Sanit. PCD F, M, Almoxarifado e Corredor	2200	220	1	0,8	10,0	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	25	1,0	4
7	Banho Funcionários e Área Serviço	1100	220	1	0,7	5,0	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	20	0,4	4
8	Copa	3000	220	1	0,75	13,6	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	22	1,2	4
	At. Coletivo 01	1200	220	1	0,8	5,5	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	20	0,4	4
9	At. Coletivo 02	1200	220	1	0,8	5,5	0,87	0,8	0,7	24	16,7	2,5	16	23,2	24,2	20	30	0,6	4
10	Chuveiro - TUE	5500	220	1	1	25,0	0,87	1	0,9	32	27,8	4,0	25	36,25	40,4	25	30	2,9	4
11	TUE - Ar Condicionado - RECEPÇÃO	3000	220	1	1	14,0	0,87	0,8	0,7	32	22,3	4,0	20	29	32,3	20	14	0,8	4
12	TUE - Ar Condicionado - ADM	1400	220	1	1	6,4	0,87	0,8	0,7	32	22,3	4,0	20	29	32,3	20	13	0,3	4
13	TUE - Ar Condicionado - Sala Psico	1100	220	1	1	5,0	0,87	0,8	0,7	32	22,3	4,0	20	29	32,3	20	15	0,3	4
14	TUE - Ar Condicionado - Sala Assist. Social	1100	220	1	1	5,0	0,87	0,8	0,7	32	22,3	4,0	20	29	32,3	20	17,5	0,3	4
15	TUE - Ar Condicionado - Almoxarifado	1100	220	1	1	5,0	0,87	0,8	0,7	32	22,3	4,0	20	29	32,3	20	17	0,3	4
16	TUE - Ar Condicionado - Atendimento Coletivo 01	3000	220	1	1	14,0	0,87	0,8	0,7	32	22,4	4,0	20	29	32,5	20	22	1,2	4
17	TUE - Ar Condicionado - Atendimento Coletivo 02	3000	220	1	1	14,0	0,87	0,8	0,7	32	22,4	4,0	20	29	32,5	20	22	1,2	4