Estado de Pernambuco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GR COMERCIO EIRELLI - ME, estabelecida na Rua Porto n°53 – Santa Cruz Industrial – Contagem – MG, CNPJ 17.451.234/0001-58, nos forneceu os materiais descrito abaixo, objeto de licitação, cumpriu com as obrigações assumidas, entregando todos os produtos dentro do prazo solicitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA
01	BUCHA EM NYLON S6 (6MM) COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA TIPO FENDA	28280 - 4	20000	UND	SFOR
02	CONJUNTO ARSTOP DE SOBREPOR, EM MATERIAL PVC, COM DISJUNTOR DE 20 AMPERES E TOMADA 20A (2P + T), PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA COR BRANCA	151494 - 6	500	UND	MEC-TRONIC
03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 16A PADRÃO DIN, CURVA C, CLASSE DE INTERRUPCAO MÍNIMA DE 4,5KA, APLICAÇÃO EM 110V OU 220V, COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO E CONFORME A NORMA ABNT NM 60898	255049 - 0	500	UND	SOPRANO
04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 25A PADRÃO DIN, CURVA C, CLASSE DE INTERRUPCAO MÍNIMA DE 4,5KA, APLICAÇÃO EM 110V OU 220V, COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO E CONFORME A NORMA ABNT NM 60898	255051 - 2	500	UND	SOPRANO
05	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T08, POTENCIA DE 36W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 2.300LM, TENSAO DE 220V, VIDA UTIL MINIMA DE 8.000H, BASE G13, IRC MINIMO DE 80, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K A 6.400K	431969 - 9	4000	UND	EMPALUX
06	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE ATE 40W, LINHA COMERCIAL, NO FORMATO TRAPEZOIDAL, COM SOQUETES TIPO G13	279828 - 0	500	UND	LUMEPETRO
07	REATOR ELETRONICO PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES COM POTENCIAS DE 36W E DE 40W (02X36/40W), COM PARTIDA RAPIDA, TENSAO DE 220V OU BIVOLT, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,90, FLUXO LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 0,90, DISTORÇÃO HARMÔNICA MENOR OU IGUAL A 25%, MARCA INTRAL, PHILIPS, OSRAM OU SIMILAR	414990 - 4	4000	UND	FORTEC
08	INTERRUPTOR ELETRICO DE SOBREPOR COM 01 TECLA SIMPLES, CAPACIDADE DE 10A POR 250V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO, TAMANHO PADRÃO 3" X 3", COM PLACA E PARAFUSOS, NA COR BRANCA	171010 - 9	500	UND	MEC-TRONIC
09	PLACA CEGA NO FORMATO RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLASTICO, TAMANHO PADRÃO 4" X 2", NA COR CINZA	274569 - 0	500	UND	MEC-TRONIC

Estado de Pernambuco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO

10	PLACA CEGA NO FORMATO RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLASTICO, TAMANHO PADRÃO 4" X 4", NA COR CINZA	274571 - 2	500	UND	MEC-TRONIC
11	TOMADA ELETRICA DE SOBREPOR, COM 02 ENTRADAS 10A (2P + T), CAPACIDADE DE 10A POR 250V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO, COM PLACA E PARAFUSOS, NO TAMANHO PADRÃO 3" X 3", NA COR BRANCA, CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136	365186 - 0	1000	UND	MEC-TRONIC
12	TOMADA ELETRICA DE SOBREPOR, COM 01 ENTRADA 20A (2P + T), CAPACIDADE DE 20A POR 250V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO, COM PLACA E PARAFUSOS, NO TAMANHO PADRÃO 3" X 3", NA COR BRANCA, CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136	280040 - 3	500	UND	MEC-TRONIC

Recife, 12 de junho de 2018.

Raimundo Wellington Araruna Santana
Matrícula: 186.379-7
Chefe da Unidade de Elétrica- TJPE